



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО УЛАГАНСКОМУ И
КОШ-АГАЧСКОМУ РАЙОНАМ)**

ул. Пограничная, 13, с. Кош-Агач, 649780
Телефон: 2-20-04 (код 388-42)
E-mail: ond-k-a@yandex.ru

Главам сельских поселений
МО «Кош-Агачский район»

20.12.2022 № ИВ-239-7096

На №

О направлении информации

В целях обеспечения безопасности при проведении новогодних праздничных мероприятий, предотвращения возникновения пожаров, охраны жизни и здоровья людей в период подготовки и проведения этих мероприятий ТОНДиПР по Улаганскому и Кош-Агачскому районам предлагает ответственным должностным лицам обратить особое внимание и взять на контроль перечень обязательных вопросов пожарной безопасности:

- исправность систем противопожарной защиты, систем подачи сигналов о срабатывании автоматических установок противопожарной защиты на пульт пожарной охраны и обеспечение бесперебойного функционирования указанных систем;
- состояние систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения (при наличии);
- состояние эвакуационных путей и выходов из зданий школ;
- состояние электрических сетей;
- состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций;
- исправность, своевременную проверку и перезарядку первичных средств пожаротушения;
- готовность преподавательского состава и обслуживающего персонала к действиям при возникновении пожара.

Заблаговременно до начала торжественных мероприятий необходимо провести разъяснительную работу о недопущении во время праздника нарушений общественного порядка, курения, использования петард, летающих фонариков, фейерверков и свечей в помещениях.

- Руководители объектов, обязаны организовать дежурство ответственных должностных лиц на время проведения мероприятий.
- Перед началом мероприятия необходимо провести проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей и внутреннего противопожарного водопровода).
- Нельзя допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.
- На мероприятиях должны применяться электрические гирлянды и иллюминация только при наличии соответствующего сертификата качества. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение) необходимо немедленно их обесточить.
- Нельзя допускать применение пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, а также открытого огня и свечей.
- Запрещено нарушать установленные нормы заполнения помещений людьми.
- Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надёжно крепиться к полу.
- Пути эвакуации должны находиться в свободном доступе, а эвакуационные выходы быть открытыми или иметь возможность свободного открывания их изнутри без ключа.
- Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загораживать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.
- При обнаружении пожара или признаков горения в здании (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха) необходимо немедленно сообщить об этом по телефону: «101» с сотового оператора – «112», в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), после чего принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Старший дознаватель ТОНДиПР по Улаганскому и Кош-Агачскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай
капитан внутренней службы

А.М. Мекин

Мекин Аржан Максимович
ТОНДиПР по Улаганскому и Кош-Агачскому районам
8 (38842) 2-20-04



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1DF98B67B497B0D09454B555F0A3890F
Владелец: Мекин Аржан Максимович
Действителен с 17.08.2022 по 10.11.2023